大容量組端子台

製品ラインアップ

■TQBシリーズ(分岐用端子台)

TQBシリーズは、分岐用大容量タイプの端子台です。従来の銅バーを使用した分岐配線に比べて作業工数で約1/6、設置面積では約15%削減することが可能です。特 に組式にした場合、サイドベースがないので高い省スペース性を実現します。全機種、耐熱電線の使用を考慮した定格設定となっています。

概 要	定格絶	定格 ^注 端子ねじ		ピッチ	標準	基本	掲載		
	縁電圧	1次側	2次側	1次側	2次側		極数	型式	ページ
・省スペースでの多数	600V	22mm ² [90A]	5.5mm ² ×10 [40A]	M6×2本	M4×5本	50mm	1~4P	TQB60D	311
分岐が可能です。			合計:90A以下						
・分岐配線の工数低		60mm ² [175A]	上段:8mm ² ×6[50A]	M8×2本	M5×7本	60mm		TQB100D	
減が可能です。			下段:14mm ² ×8[80A]	(スタッド形)					
・耐熱電線使用を考慮			合計:175A以下						
した定格電流を設定		100mm ² [250A]	22mm ² ×8 [90A]	M10×2本	M6×4本	77.5mm		TQB200D	312
しています。		150mm ² [310A]	14mm ² ×6 [80A]	(スタッド形)	M5×3本				
			合計:310A以下						
		200mm ² [440A]	100mm ² ×4 [240A]	M12×2本	M10×2本	112mm		TQB400D	
			60mm ² ×2 [175A]	(スタッド形)	M8×1本				
			22mm ² ×4 [90A]		M6×2本				
			合計:440A以下		M4×1本				
					(電圧計用)				

注 定格はJIS規格に適合して使用する場合の推奨値を示します。

共通仕様

−25~+55°C			
(ただし、氷結または結露しないこと)			
45~85%RH			
導電金具の温度上昇値 45℃以下			
各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間			
100ΜΩ以上			
2500V 1分間			
6000V			
JIS C8201-7-1 ^{注1} , UL1059, EN/IEC60947-7-1,			
NECA C2811 (JIS C2811) ^{注2}			

注1 2010年5月より、JIS C2811はJIS C8201-7-1に移行されました。 注2 NECA C2811は、JIS C2811の内容に適合した規格です。

材質

名 称	材質	難燃グレード
ターミナルベース	変性PPO	UL94V-0
端子ねじ部	鉄(亜鉛メッキ三価クロメート処理)	_
導電板	黄銅(ニッケルメッキ) ^注	_
記名シール	ポリプロピレン	_
安全カバー	ポリカーボネート	UL94V-0
一般カバー	ポリカーボネート	UL94V-2

注 TQB400Dは、銅(ニッケルメッキ)となります。

耐熱電線使用時の通電電流値

基本型式	通常時	耐熱電線使用時		
TQB60D	90A	120A		
TQB100D	175A	250A		

基本型式	通常時	耐熱電線使用時		
TQB200D	310A	350A		
TQB400D	440A	500A		

海外規格適合定格

■UL規格適合品として使用する場合の定格



ファイルNo.:E114903

(€

種別	UL規格(UL1059)					
	型式	定格電圧(V)	定格電流(A)	適合電線 ^{注1}	FW ^{注2}	締付トルク
分岐用	TQB60D	600	85	1次側:AWG10~4	2	M6 : 4N∙m
				2次側:AWG16~10		M4:1.4N•m
	TQB100D	600	130	1次側:AWG8~1	2	M8:8N•m
				2次側:AWG12~6		M5 : 2.2N∙m
	TQB200D	600	230	1次側:AWG1/0~4/0	2	M10:15N·m
				2次側:M6:AWG10~4	1	M6∶4N•m
				2次側:M5:AWG12~6		M5 : 2.2N∙m
	TQB400D	600	335	1次側:350~400 MCM	2	M12:25N·m
				2次側:M10:AWG1/0~4/0		M10:15N·m
				2次側:M8:AWG4~1	1	M8:8N•m
				2次側:M6:AWG10~4]	M6 : 4N∙m
				2次側:M4:AWG14~10		M4:1.4N•m